Puits d'infiltration:

Buses bétons perforées Ø 1300/1500



Réseaux d'assainissement
- Fil d'eau inconnu
- Ø inconnu
- Cheminement inconnu

Réseau d'eau de pluie à déposer sous le nouveau bâtiment

Réseaux d'assainissement
- Fil d'eau inconnu
- Ø inconnu
- Cheminement inconnu

Eau pluviale gravitaire existante

Puits d'infiltration:
- 4x Ø 1500
- coefficient d'infiltration K: 1.5x10^-4

Distribution gaz enterrée existante (reste inchangée)

Piquage à réaliser pour distribution enterrée extension

Distribution gaz enterrée neuve DN25

Coffret gaz existant à modifier pour intégrer compteur général VIALIS pose le coffret lot CVC le branche au réseau intérieur

Réseaux d'assainissement
- Fil d'eau inconnu
- Ø inconnu
- Cheminement inconnu

Réseaux d'assainissement
- Fil d'eau inconnu
- Ø inconnu
- Cheminement inconnu

Eau pluviale gravitaire existante

Mise en Accessibilité et Extension du Cosec de Wintzenheim

Maître d'ouvrage: SIVOM de Wintzenheim

Plan assainissement

Phase:	Numéro:	Format papier:	Echelle:
PRO	00	A0	1/100

Indice	Date	Observations
00	06/04/2018	Première diffusion